


# Rekuperační jednotky ERV / ERV DX

## Propojení s klimatizačním systémem

Možnost napojení jednotky (jednotek) ERV na klimatizační systém a individuálního ovládání



## Dálkový ovladač


LCD kabelový ovladač umí řídit všechny funkce jednotky. Pomocí něj lze měnit provozní režim, nastavovat časovač a rovněž diagnostikovat chybu jednotky. Má rovněž možnost týdenního programu.



Ovladač může být instalován společně s ovladačem klima jednotky a každý ovladač tak může zároveň řídit rekuperační jednotku a klima jednotku. U ovladače PREMTB101 / PREMTBB11 je k dispozici údaj o hodnotě CO<sub>2</sub>, dále pak alarm pro výměnu filtru a zbývající čas pro nutnost výměny filtru.

## Skupinové řízení

1. pokud jsou instalovány více než 2 jednotky na 1 kabelový dálkový ovladač  
Na el. desce vnitřní jednotky je nutno přenastavit přepínač Master/Slave.



2. pokud je instalováno více kabelových ovladačů na 1 rekuperační jednotku  
nutno nastavit jeden ovladač jako řídicí (Master) a zbývající jako podřízené (Slave)

