

## Detektor úniku chladiva pro R32, typ PLDRNV1S



### Aplikační schema



### Nastavení systému:

Možnost nastavení funkcí OP1 a OP3 přes el.desku venkovní jednotky  
(Multi V i - č.funkce Fn26, Multi V S - č.funkce Fn11).

### Případ č.1

#### Nastavení OP1 nebo OP3

OP1 : únik chladiva u jedné vnitřní jednotky, celý systém se zastaví

OP3 : uzavření potrubní větve a nepřetržitý provoz (dojde k zastavení pouze u jednotky s únikem chladiva)

