



MULTI V i


Odstupové vzdálenosti

Je nutno dodržet min. 500 mm před jednotkou pro servisní účely (spíše více), dostatečnou vzdálenost ze zadní strany pro možnost sání, dále doporučujeme alespoň minimální odstupy mezi jednotkami na bočních stranách pro možnost sání a čištění výměníků. Výfuk musí zůstat volný, v opačném případě je možno použít výfukový kus.

POUZE 2 STĚNY	Případ 1: $10 \leq A < 50$
 <p>Přední</p>	$A \geq 10$ (13/32) $B \geq 300$ (11-13/16)
 <p>Přední</p>	$A \geq 200$ (7-7/8) $B \geq 300$ (11-13/16) $E \geq 400$ (15-3/4)

Uvedené hodnoty jsou v mm a palcích

Omezení výšky stěn



Výška stěny před jednotkou může být max. 1.500 mm

Výška stěny za jednotkou (na sání) může být max. 500 mm

Výška stěny na bočních stranách není limitována.

Převyšuje-li výška stěny uvedené hodnoty, je zapotřebí dodatečný prostor před a za jednotkou:

na sání (za jednotkou) o 1/2 z hodnoty výšky h_1 ($h_1 = 1.500$ mm)

před jednotkou o 1/2 z hodnoty výšky h_2 ($h_2 = 500$ mm)

Nutno zachovávat předepsané vzdálenosti mezi bloky venkovních jednotek, jinak hrozí recirkulace vzduchu a vypnutí jednotek z důvodu vysokého tlaku.

Účinnost a životnost je rovněž výrazně ovlivněna.

V případě odlišných požadavků na umístění kontaktujte zástupce LG - je k dispozici simulace pro stanovení odstupových vzdáleností věžových jednotek v případě umístění mezi stěnami



Multi V 5 Wall Height Calculator when installed with more than 2 walls.

Height of surrounding walls



2000 mm

Sizes shown are minimal distances

Case 1		
Single Row	A Left Side	10 mm
Single unit	B Back Side	1050 mm
Single unit	C Right Side	10 mm
Single unit	D Front Side	750 mm



Case 1		
Single Row	A Left Side	10 mm
Multiple unit	B Back Side	1050 mm
Multiple unit	C Right Side	10 mm
Multiple unit	D Front Side	750 mm
Multiple unit	E Space Between Short Side	20 mm



Case 1		
Multiple row	A Left Side	10 mm
Front to Back	B Back Side	1050 mm
Front to Back	C Right Side	10 mm
Front to Back	D Front Side	750 mm
Front to Back	E Space Between Short Side	20 mm
Front to Back	F Space Between Long Side	600 mm

